

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~07~~ tháng 8 năm 2025


THƯ MỜI

Về việc tham gia báo giá


Gói thầu: Lắp đặt máy lạnh và thiết bị giám sát ghi nhận nhiệt độ, độ ẩm

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu “Lắp đặt máy lạnh và thiết bị giám sát ghi nhận nhiệt độ, độ ẩm” như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính – Marketing.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Trụ sở 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Cơ sở 27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - + Cơ sở 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 13/8/2025.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông. Lê Hoàng Dũng – ĐT: 0903.866.417
- Nội dung báo giá theo Phụ lục đính kèm

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS. 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



★
Nguyễn Việt Thịnh

PHỤ LỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ



STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Quy cách/Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Hình ảnh/Ghi chú
1	Thiết bị giám sát TR-73U ghi nhận nhiệt độ, độ ẩm	- Hệ thống giao tiếp: USB, nối tiếp - Nguồn cung cấp: pin khô AA x 1 - Phụ kiện: Cảm biến Thermo-hygro (TR-3100), Cáp USB, Phần mềm - Phạm vi đo: (Nhiệt độ) -10 - 60 °C, (Độ ẩm) 10 - 95% RH, (Áp suất khí quyển) 750 - 1100hPa - Độ chính xác của phép đo: (Nhiệt độ) trung bình $\pm 0,3$ °C, (Độ ẩm) $\pm 5\%$ RH, (Áp suất khí quyển) $\pm 1,5$hPa - Độ phân giải màn hình đo: (Nhiệt độ) 0,1 °C, (Độ ẩm) 1% RH, (Áp suất khí quyển) $\pm 0,1$hPa - Cảm biến: (nhiệt độ) nhiệt điện trở, (độ ẩm) cảm biến độ ẩm polyme, (áp suất khí quyển) cảm biến áp suất khí quyển - Khoảng thời gian ghi: Lựa chọn từ tổng số 15 lựa chọn thay thế 1, 2, 5, 10, 20, 30 giây, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút - Khả năng ghi: 8000 dữ liệu x 3 kênh	Máy	01	Phòng Server (B.607) phục vụ thi V-STEP, V-SAT cơ sở 27 Tân Mỹ
2	Thiết bị giám sát ghi nhận nhiệt độ Tuya TH200	- Ứng dụng: SmartLife - Wifi: 2.4GHz(5G does not support),IEEE 802.11 b/g/n - Trọng lượng: 182g - Pin dự phòng tích hợp: 3.7V/500mAh (Thời gian sạc: <2giờ, thời gian chờ: 4-6 giờ) - Phạm vi đo nhiệt: 28.5-42.8°F(-19-60°C) - Độ chính xác nhiệt độ: $\pm 0.54^{\circ}\text{F}(\pm 0.3^{\circ}\text{C})$	Máy	06	- Phòng thiết bị mạng Khu D cơ sở 778 Nguyễn Kiệm Phòng Server khu A, phòng thiết bị mạng khu B cơ sở 27 Tân Mỹ - Phòng server khu A (A.111), phòng thiết bị mạng và máy chủ thi trắc nghiệm ASC (A.119) cơ

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Quy cách/Tiêu chuẩn kỹ thuật	Đvt	Số lượng	Hình ảnh/Ghi chú
					sở 306 Võ Văn Hát - Phòng thiết bị mạng, camera tại thư viện cơ sở Long Trường
3	Máy lạnh	Máy lạnh 1 HP/1.5 HP	Máy	01	Phòng thiết bị mạng, camera tại thư viện tại cơ sở 306 Võ Văn Hát