

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025

THƯ MỜI
Về việc tham gia báo giá

Gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị cho máy phát điện dự phòng số 1 cơ sở Long Trường và máy phát điện dự phòng và bộ ATS cơ sở 27 Tân Mỹ

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị cho máy phát điện dự phòng số 1 cơ sở Long Trường và máy phát điện dự phòng và bộ ATS cơ sở 27 Tân Mỹ, như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Địa điểm thực hiện: 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 27 Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 17/6/2025.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), số 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông. Bùi Ngọc Hào – ĐT: 090 557 8238
- Nội dung báo giá theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Viết Thịnh



PHỤ LỤC BÁO GIÁ

(Sửa chữa, thay thế thiết bị cho máy phát điện dự phòng số 1 cơ sở Long Trường và máy phát điện dự phòng và bộ ATS cơ sở 27 Tân Mỹ)

STT	Hàng hóa/dịch vụ đề xuất	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
I	Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho máy phát điện dự phòng số 1 2000 kVA cơ sở Long Trường			
1	Bộ điều khiển nhiệt độ	TOHO TTM-004 hoặc tương đương	Bộ	01
2	Bình ắc quy	Đồng Nai N200 200Ah 12V-VN hoặc tương đương	Cái	06
3	Cọc bình điện	Yongjia T016 - T2 hoặc tương đương	Cái	06
		Yongjia T016 + T2 hoặc tương đương	Cái	06
4	Bộ nắp chụp cọc bình ắc quy	Theo model bình ắc quy	Bộ	06
5	Nhân công	Theo yêu cầu công việc	Gói	01
II	Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho máy phát điện dự phòng 750kVA cơ sở 27 Tân Mỹ			
1	Lỗi lọc nhớt	Donaldson hoặc tương đương	Cái	04
2	Lọc dầu	Donaldson hoặc tương đương	Cái	01
3	Lọc nước	Donaldson hoặc tương đương	Cái	01
4	Lọc gió	Donaldson hoặc tương đương	Cái	02
5	Nhớt động cơ	Castrol Crb turbomax 15w-40 CI-4 hoặc tương đương (04 bình 18 lít + 01 bình 5 lít)	Lít	77
6	Nước giải nhiệt	Glysacorr hoặc tương đương	Lít	08
7	Bình ắc quy	Đồng Nai N200 200Ah 12V-VN hoặc tương đương	Cái	02
8	Cọc bình điện	Yongjia T016 - T2 hoặc tương đương	Cái	02
9	Cọc bình điện	Yongjia T016 + T2 hoặc tương đương	Cái	02
10	Cảm biến áp lực dầu	MTU	Cái	02

11	Nhân công thực hiện	Theo yêu cầu công việc	Gói	01
III	Sửa chữa/cung cấp và lắp đặt bộ ATS máy phát điện dự phòng 750kVA cơ sở 27 Tân Mỹ			
1	Bộ chuyển nguồn ATS tự động và bằng tay 4P 1600A	 ATyS 4P 1600A - Dòng định mức: 1600A; - Loại thiết bị: Bộ chuyển mạch nguồn tự động – ATyS t (t=timer); - Điện áp hoạt động: Lên đến 415 V AC (3 pha); - Điện áp điều khiển: 230 V AC hoặc 24-48 V DC (tùy chọn); - Số cực: 4 cực; - Tần số định mức: 50/60 Hz; - Loại chuyển đổi: Tự động, với lựa chọn chuyển đổi có thời gian trễ; - Tiêu chuẩn: IEC 60947-6-1; - Chế độ hoạt động: Automatic/Manual Override.	Bộ	01